



产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号: CQC25024459918

发证日期: 2025 年 01 月 26 日
有效期至: 2030 年 01 月 25 日

委托人名称 固德威技术股份有限公司
及注册地址 苏州市高新区紫金路 90 号

制造商名称 固德威技术股份有限公司
及注册地址 苏州市高新区紫金路 90 号

生产企业名称 固德威电源科技(广德)有限公司
及生产地址 安徽省广德经济开发区桐汭东路 208 号

产品名称和系列、规格、型号 光伏并网逆变器
GW15K-SDT-CN-G40、GW17K-SDT-CN-G40、GW20K-SDT-CN-G40、GW23K-SDT-CN-G40、
GW25K-SDT-CN-G40、GW25K-SDT-CN-G41、GW30K-SDT-CN-G40、GW33K-SDT-CN-G40

产品标准和技术要求 NB/T32004-2018 (不含加权效率试验和故障穿越试验)

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC25024459918

纸 号:

GW15K-SDT-CN-G40

直流输入:MPPT 电压范围 140V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 42/21A, 交流输出:3L/N/PE 或 3L/PE~220/380V, 50Hz, Max. 25. 1A, 额定交流输出功率 15kW;

GW17K-SDT-CN-G40

直流输入:MPPT 电压范围 140V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 42/21A, 交流输出:3L/N/PE 或 3L/PE~220/380V, 50Hz, Max. 28. 4A, 额定交流输出功率 17kW。

GW20K-SDT-CN-G40

直流输入:MPPT 电压范围 140V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 42/42A, 交流输出:3L/N/PE 或 3L/PE~220/380V, 50Hz, Max. 33. 4A, 额定交流输出功率 20kW。

GW23K-SDT-CN-G40

直流输入:MPPT 电压范围 140V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 42/22A, 交流输出:3L/N/PE 或 3L/PE~220/380V, 50Hz, Max. 38. 4A, 额定交流输出功率 23kW。

GW25K-SDT-CN-G40

直流输入:MPPT 电压范围 140V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 42/22A, 交流输出:3L/N/PE 或 3L/PE~220/380V, 50Hz, Max. 41. 7A, 额定交流输出功率 25kW。

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC25024459918

纸 号:

GW25K-SDT-CN-G41

直流输入:MPPT 电压范围 140V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 42/21/21A, 交流输出:3L/N/PE 或 3L/PE~220/380V, 50Hz, Max. 41.7A, 额定交流输出功率 25kW。

GW30K-SDT-CN-G40

直流输入:MPPT 电压范围 140V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 42/42/32A, 交流输出:3L/N/PE 或 3L/PE~220/380V, 50Hz, Max. 50.1A, 额定交流输出功率 30kW。

GW33K-SDT-CN-G40

直流输入:MPPT 电压范围 140V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 42/42/32A, 交流输出:3L/N/PE 或 3L/PE~220/380V, 50Hz, Max. 55A, 额定交流输出功率 33kW。

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE