



产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号: CQC25024474156

发证日期: 2025 年 06 月 10 日
有效期至: 2029 年 07 月 27 日

委托人名称 固德威技术股份有限公司
及注册地址 苏州市高新区紫金路 90 号

制造商名称 固德威技术股份有限公司
及注册地址 苏州市高新区紫金路 90 号

生产企业名称 固德威电源科技(广德)有限公司
及生产地址 安徽省广德经济开发区桐汭东路 208 号

产品名称和系列、规格、型号 光伏并网逆变器
见附件

产品标准和技术要求 NB/T32004-2018 (不含加权效率试验和故障穿越试验)

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC25024474156

纸 号:

GW6K-DNS-CN-G40

直流输入:MPPT 电压范围 40V-560Vdc, 最大直流输入电压 600Vdc, 最大输入电流 21A/21A;
交流输出:L/N/PE~, 220V, 50Hz, Max. 30A, 额定交流输出功率 6kW;

GW5K-DNS-CN-G40

直流输入:MPPT 电压范围 40V-560Vdc, 最大直流输入电压 600Vdc, 最大输入电流 21A/21A;
交流输出:L/N/PE~, 220V, 50Hz, Max. 25A, 额定交流输出功率 5kW;

GW4. 2K-DNS-CN-G40

直流输入:MPPT 电压范围 40V-560Vdc, 最大直流输入电压 600Vdc, 最大输入电流 21A/21A;
交流输出:L/N/PE~, 220V, 50Hz, Max. 21A, 额定交流输出功率 4. 2kW;

GW3. 6K-DNS-CN-G40

直流输入:MPPT 电压范围 40V-560Vdc, 最大直流输入电压 600Vdc, 最大输入电流 21A/21A;
交流输出:L/N/PE~, 220V, 50Hz, Max. 18A, 额定交流输出功率 3. 6kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE