



产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号: CQC25024477116

发证日期: 2025 年 07 月 09 日
有效期至: 2030 年 06 月 29 日

委托人名称 固德威技术股份有限公司
及注册地址 苏州市高新区紫金路 90 号

制造商名称 固德威技术股份有限公司
及注册地址 苏州市高新区紫金路 90 号

生产企业名称 固德威技术股份有限公司
及生产地址 苏州市高新区紫金路 90 号

产品名称和系列、规格、型号 光伏并网逆变器
GW150K-GT-G10、GW149K-GT-G10

产品标准和技术要求 GB/T 37408-2019 (不含加权效率试验和故障穿越试验)

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2025 年 06 月 30 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC25024477116

纸 号:

GW150K-GT-G10

直流输入: MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 42A*10; 交流输出: 3L/(N)/PE~, 220V/380V, 50Hz, Max. 250. 7A, 额定交流输出功率 150kW;

GW149K-GT-G10

直流输入: MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 42A*10; 交流输出: 3L/(N)/PE~, 220V/380V, 50Hz, Max. 250. 7A, 额定交流输出功率 149kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE