



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

证书编号: CQC19024218952

发证日期: 2022年01月25日

有效期至: 长期有效

**委托人名称** 固德威技术股份有限公司  
**及注册地址** 苏州市高新区紫金路90号

**制造商名称** 固德威技术股份有限公司  
**及注册地址** 苏州市高新区紫金路90号

**生产企业名称** 固德威技术股份有限公司  
**及生产地址** 苏州市高新区紫金路90号

**产品名称和系列、规格、型号** 光伏并网逆变器  
GW80K-MT、GW80KHV-MT、GW70KHV-MT、GW60KN-MT、GW50KN-MT (见附件)

**产品标准和技术要求** NB/T32004-2018

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019年05月15日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC19024218952

纸 号:

**GW80K-MT:**

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 44A\*4;  
交流输出: 3/N/PE 或 3/PE~, 380V, 50Hz, Max. 127.5A, 额定交流输出功率 80kW.

**GW80KHV-MT:**

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 44A\*4;  
交流输出: 3/PE~, 540V, 50Hz, Max. 94.1A, 额定交流输出功率 80kW.

**GW70KHV-MT:**

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 33A\*4;  
交流输出: 3/PE~, 500V, 50Hz, Max. 89A, 额定交流输出功率 70kW.

**GW60KN-MT:**

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 33A\*4;  
交流输出: 3/N/PE 或 3/PE~, 380V, 50Hz, Max. 96A, 额定交流输出功率 60kW.

**GW50KN-MT:**

直流输入: MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 33A/33A/22A/22A;  
交流输出: 3/N/PE 或 3/PE~, 380V, 50Hz, Max. 80A, 额定交流输出功率 50kW.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心